

Deurblad

Deurtype	DF
Brandweerstand	EW60
Deurdikte	54 mm
Afwerking	HPL, Vervo
Opbouw deurblad	Volspaan vulling, roodhouten kader met schuimvormend product in stijlen, boven- en onderzijde voorzien van grafietstrip.

Maximale afmetingen		Enkel deurblad ^①	Dubbel deurblad ^①
	Max. breedte 1	1075 mm	1075 mm
	Max. hoogte 1	2546 mm	2546 mm
	Max. breedte 2	1133 mm	1133 mm
	Max. hoogte 2	2420 mm	2420 mm
	Max. opp.	2.742 m ²	2.742 m ²

Kozijnen hout	Volumieke massa ^①	550 kg/m ³
	Sponninghoogte	25 mm
	Lichte scheidingswand	Mogelijk
Kozijnen staal	Gemetselde wand	Mogelijk
	Materiaaldikte ^①	1.5 mm
	Aanslagspinning	25 mm
Kozijnen staal	Lichte scheidingswand	N.v.t.
	Gemetselde wand	Ja, gevuld (gipsspecie op het werk)
	Materiaaldikte ^②	1.5 mm
Kozijnen staal	Aanslagspinning	15 mm
	Lichte scheidingswand	Ja, gevuld (fabrieksmatig + gipsspecie op het werk)
	Gemetselde wand	Ja, gevuld (fabrieksmatig + gipsspecie op het werk)

Optie

Scharnier		4x verzinkt 89/89*
Slot		Nemef 1769 ^① *
Meerpuntsslot		Mogelijk ^①
Randafwerking		Kantlatten ^① (max. 10 mm)
Glas ^{①, ④}	EW60-glas 16 mm	670 mm x 1600 mm
Rooster		Mogelijk ^③
Valdorpel		Mogelijk ^①
Spionoog		Mogelijk
Kabeldoorvoer		Mogelijk ^①
Aluminium deurnaald		N.v.t.
Ingebouwde deurdranger		N.v.t.
Draainaad		Boven: max. 3 mm
		Hang- en sluitzijde: max. 3 mm
		Onder: 4 mm

Extra's

Ook verkrijgbaar als inbraakwerende en geluidswerende deur.

*of gelijkwaardig

Onderbouwing:

Beoordeling

① 2020-dgmr-B2020138902N001 30/10/2020

Beoordeling op de resultaten van verschillende testrapporten van Theuma

Volgens:

- 1) Warringtonfire Gent testrapport Nr. 15005A
- 2) Warringtonfire Gent testrapport Nr. 11796A
- 3) Warringtonfire Gent testrapport Nr. 19071B
- 4) 2000-CVB-R02113
- 5) 2000-CVB-R02114
- 6) 2008-Efectis-R0218
- 7) 2009-Efectis-R0332
- 8) 2012-Efectis-R9473b
- 9) Kennis en ervaring(NEN6069)

Toepassen van een Deurdikte 54 mm

Toepassen van houten kozijn in flexibele wand

Toepassen van een Hardhouten kantlat

Toepassen van een beschermende metalen platen

Toepassen van alternatieve sloten, maximale slotkast 165 x 85 x 17 mm

Toepassen van alternatief hardhouten kozijn

Toepassen van alternatief stalen kozijn

Toepassen van een kabeldoorvoer en -overgang

Toepassen van glas in het deurblad

Toepassen van Gelaagde vulling

Beoordeling

② 2014-Efectis-R001051 [Rev.2] 24/05/2016

Beoordeling op de resultaten van verschillende testrapporten van Theuma

Volgens:

- 1) Warringtonfire Gent testrapport Nr. 15005A
- 2) 2008-Efectis-R0218
- 3) 2014-Efectis-R0107.109b
- 4) 2001-CVB-R02474
- 5) Kennis en ervaring(NEN6069)

Toepassen van een DuoFlex kozijn

Toepassen van DuoFlex kozijn in flexibele wand

Testrapport

③ warringtonfire gent Nr. 19246B 07/09/2018

Bepaling van de brandwerendheid volgens EN 1634-1:2014+A1:2018 van een enkele houten draaideur met bovenpaneel en ventilatierooster in een MPX omlijsting, type: Theuma draaideur met bovenpaneel 50mm in een MPX omlijsting, geplaatst in een cellenbetonnen muur.

Deurset

Cellenbeton

Deurblad 2315 x 980 x 50

Naar vuur toe

1x Verluchtungsrooster 400 x 600 Rf-t GZ60

MPX timmerkozijn 22mm

Resultaat E 60 minuten

Toepassen van verluchtungsrooster

Beoordeling

④ 2014-Efectis-R0326b [Rev.2] 01/02/2015

Aanvullende beoordeling op de resultaten van verschillende testrapporten van Theuma

Volgens:

- 1) Warringtonfire Gent testrapport Nr. 15005A
- 2) PV16218A
- 3) PV9152A & B
- 4) 2008-Efectis-R0218
- 5) 2008-Efectis-R0951
- 6) 2010-Efectis-R0037 [Rev.1]
- 7) 2012-Efectis-R9322a
- 8) Extended application norm EN 15269-3:2012
- 9) Kennis en ervaring(NEN6069)

Toepassen van meervoudige glasopeningen